Milanówek, dnia 29 kwietnia 2019 r.

ZP.271.1.7.TOM.2019.EK

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *Przebudowa ulicy Długiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej"*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej w treści jako „ustawa Pzp'', poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści jako „SIWZ'' wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie zapisów projektu, iż Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw łamanych ze skał osadowych. W przypadku potwierdzenia prosimy o uzasadnienie zakazu stosowania powszechnie stosowanych kruszyw oraz wskazanie zalecanego materiału.

Odpowiedź:
Ad.1. W zapisach projektu budowlanego i wykonawczego nie zawarto zastrzeżeń, że projektant nie dopuszcza stosowania (na podbudowie) kruszyw łamanych ze skał osadowych.
Zwracam jednak uwagę Inwestora na fakt, że stosowanie kruszyw bazaltowych lub granitowych zdecydowanie podwyższa parametry wytrzymałościowe podbudowy.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur drenarskich kielichowych dwuściennych gładkich od wewnątrz i karbowanych na zewnątrz o sztywności sn8 i średnicy wewnętrznej 400 mm. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie

Odpowiedź:

Ad.2. Zgodnie z zapisami w projekcie kanały kanalizacji deszczowej rozsączającej należy wykonać z rur drenarskich z powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną gładką, o średnicy nominalnej DN=400mm wykonaych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) w otulinie z geowłókiny. Z uwagi na zlokalizowanie rur kanalizacyjnych pod jezdnią, należy zastosować rury o sztywności obwodowej SN≥8kN/m$^{2.}$
Projektant dopuszcza stosowanie rur drenarskich kielichowych dwuściennych gładkich od wewnątrz i karbowanych na zewnątrz o pozostałych parametrach jw.

Przygotowała: Ewa Karwize
Zespół ds. Zamówień Publicznych
tel. 22 758 30 61 wew. 109
przetargi@milanowek.pl

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl

<u>Pytanie nr 3:</u>
Czy z uwagi na fakt, iż wszystkie nawierzchnie mają być układane na podsypce piaskowej Zamawiający przewiduje wprowadzić na ulicy zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych?

<u>Odpowiedź:</u>

Ad.3. Podsypkę pod kostki betonowe należy wykonać tak jak w projekcie. Zwracam uwagę Inwestora na fakt, że o wytrzymałości wykonanej podbudowy zadecyduje odpowiednie (zgodnie z obowiązującymi normami) profilowanie i zagęszczanie powierzchni gruntu po korytowaniu, odpowiednie zagęszczanie poszczególnymi warstwami kruszywa łamanego i odpowiednie zagęszczenie i wyrównanie posypki. Obowiązującą zasadą ma być , że wykonana podbudowa musi posiadać zdolność do szybkiego, grawitacyjnego odprowadzenia wody deszczowej. Sugerowane przez Wykonawcę stosowanie do podsypki cementu własność tą zlikwiduje, ponieważ utworzą się pory kapilatne które mają zdolność do transporty wody wbrew grawitacji. Zjawisko kapilarnego podciągania wody jest groźne dla stanu użytkowanego obiektu, gdyż powoduje stałą obecność wysokiej wilgotności pod warstwą kostek betonowych.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że z załącznika nr 3 do SIWZ - Projekt umowy zostaje wykreślony § 2 ust. 6 pkt. 1).

Sekretarz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Iwicki

Przygotowała: Ewa Karwize
Zespół ds. Zamówień Publicznych
tel. 22 758 30 61 wew. 109
przetargi@milanowek.pl

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl