



1. Wątlęcanie kanałów do studziennik powyżej dna kinety przy różnicy rzędnych kanałów $\geq 0,5$ m należy wykonać kaskadowo. Średnica podłgczenia kaskadowego dla kanału ≤ 400 mm ≤ 200 ; ≤ 400 mm ≤ 50
2. Nie wykluca się istnienia w terenie innych, nie wykazywanych na planie zagospodarowania terenu urzadz podziemnych, które nie byly zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
3. Przy skrzyżowaniu rurociągu kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem podziemnym zachować odległość w pionie min. 0,2 m. Podane głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemne zostały określone na podstawie mapy do celów projektowych oraz ogólnych wytycznych posadowienia poszczególnych mediów i są jedynie szacunkowe. Aby ustalić faktyczne rzędne należy przed wykonaniem robót dokonać ich odkrywek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać przebudowę kolizyjnego z projektowaną kanalizacją z przewodu w porozumieniu z posiadaczem i podzielnikiem jego właściwości.
4. Wszystkie prace w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej należy wykonywać rzęcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 <p>Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów</p> <p><small>Investowanie • Wzrost • Rozwój • Podstawy Ciepła</small></p>	<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Milanówek ul. Kościuszkii 45 05-822 Milanówek</p>		
<p>Wykonawca:</p> <p> ARCADIS</p> <p><small>Design & Consultancy for natural and built assets</small></p>	<p>ARCADIS Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa tel: 22 203 20 03, fax: 22 203 20 01</p>		
<p>Stadium:</p>			
<p align="center">PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</p>			
<p>Nazwa inwestycji:</p>			
<p align="center">Odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej</p>			
<p>Nazwa zamówienia:</p>			
<p align="center">Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</p>			
<p>Nazwa opracowania:</p>			
<p align="center">Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek</p>			
<p>Branda:</p>			
<p align="center">SANITARNA</p>			
<p>Tytuł rysunku:</p>			
<p align="center">Profil podłożny D5 ul. Kochanowskiego - odcinek wschodni</p>			
<p>Stanowisko</p> <p>Kierownik Projektu</p> <p>Projektant</p> <p>Opracował</p> <p>Sprawdzający</p>	<p>Imię i nazwisko</p> <p>mgr inż. Małgorzata Firląg</p> <p>mgr inż. Kinga Stasik</p> <p>mgr inż. Joanna Walewska</p> <p>mgr inż. Iwona Kornaga-Janowska</p> <p>mgr inż. Mariusz Ławik</p>	<p>Specjalność/Uprawnienia</p> <p>-</p> <p>MAP/0246/PWOS/12</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>MAP/0239/PWOS/10</p>	<p>Podpis</p>
<p>Nr archiwizacji:</p>			
<p>PLO115.000159</p>			
<p>Data opracowania:</p>			
<p align="center">03.2016 r.</p>			
<p>Skala:</p>			
<p align="center">1: 100/1: 500</p>			
<p>Nr rysunku:</p>			
<p align="center">3.4</p>			