

UKŁAD SIECI TT
Ochrona przed dotykiem pośrednim;
– samoczynne wyłączenie zasilania
– obudowy II klasy izolacji
– wyłączniki różnicowoprądowe 30mA

Instalacja zasilania obiektu z agregatu jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

Pmax=3,4kW
Imax=6,4A

położenie przełącznika	
0	wyłączone zasilanie
1	zasilanie z sieci
2	zasilanie z agregatu

14.06.2016
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Wydział Telemechaniki
Kierownik
Andrzej Petrykowski

Uzgadnia się schemat podłączenia agregatu prądotwórczego w zakresie: blokady elektryczno mechanicznej
do współpracy z siecią energetyki zawodowej PGE

Inwestor: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów	**Gmina Milanówek** ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek
Wykonawca: ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets	**ARCADIS Sp. z o.o.** ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa tel: 22 203 20 03, fax: 22 203 20 01

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Nazwa inwestycji:
Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z renetcją wód przed odpływem rzeki Rokitnicy Starej w Malinówku

Nazwa zamówienia:
Sieć elektroenergetyczna (przyłącze kablowe nn, rozdzielnica sterowania przepompowni, kable sterujące) w ul. Kasztanowej, obręb 06-19, dz. nr ew. 67, je. 140501_1.0040 w Malinówku

Nazwa opracowania:
Projekt elektryczny zasilania z sieci elektroenergetycznej nn pompowni wód deszczowych w ul. Kasztanowej

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku: Schemat zasilenia pompowni

Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność/Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Cyprian Kowalczuk	MAZ/0317/POOE/12	
Nr archiwalny:	*Data opracowania:* 17.05.2016 r.	*Skala:* -	*Nr rysunku:* 3